



Číslo spisu: OSP-979/2025 (2413/2024) O:27197/2024
Vybavuje: Ing. Maslenová

Žiar nad Hronom: 07.01.2025

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, posúdilo žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení splnomocneným zástupcom ENData, s.r.o., so sídlom Poľanova 1578/37, 02901 Námestovo, IČO: 46307303 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „14446 – Žiar nad Hronom – Za ul. Jesenského – Rekonštrukcia VNV č. 304 a VNK 304/úsek/33“, na pozemkoch parcelné čísla CKN 786 (EKN 540/2), CKN 1955, CKN 1820/76, CKN 1963/1, CKN 1820/78 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom a na základe výsledkov konania podľa § 58 a § 62 stavebného zákona, v súčinnosti so zákonom č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“)

rozhodlo takto:

podľa § 66 stavebného zákona sa

povoľuje

stavba: **„14446 – Žiar nad Hronom – Za ul. Jesenského – Rekonštrukcia VNV č. 304 a VNK 304/úsek/33“**

v rozsahu:

SO 01 Demontáž

SO 02 Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia

SO 03 Rekonštrukcia VN zemného kábla

na pozemkoch parcelné čísla:

CKN 786 (EKN 540/2), CKN 1955, CKN 1820/76, CKN 1963/1, CKN 1820/78

v katastrálnom území:

Žiar nad Hronom

druh stavby:

inžinierska stavba – elektronické komunikačné siete a ich vedenia

doba trvania stavby:

stavba trvalá

lehotá na dokončenie stavby:

12/2028

Na predmetnú stavbu vydalo mesto Žiar nad Hronom územné rozhodnutie o umiestnení stavby, pod číslom spisu OSP-799/2024, zo dňa 12.01.2024, právoplatné 19.02.2024.



Stavba je v súlade s územným plánom mesta Žiar nad Hronom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 29/2009 zo dňa 23.04.2009 v znení neskorších zmien a doplnkov č. 1 - 8, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (ďalej „VZN“) mesta Žiar nad Hronom č. 1/2009, v znení VZN č. 7/2011, 3/2012, 4/2012, 9/2012, 1/2017, 6/2019 a 4/2021.

I. Pre uskutočnenie stavby v uvedenom rozsahu sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia (pre stavebníka), prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval **Ing. Tomáš Šimurda**, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 6049*A2 (Jún 2023). Projektant zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu.
2. Projektová dokumentácia rieši SO 03 Rekonštrukciu VN zemného kábla – dĺžka trasy bude 250m. Existujúci zemný kábel sa nahradí novým zemným káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25. Zo zrekonštruovaného vzdušného vedenia na podpernom bode PB č. 18.1 sa pripojí zvislý odpojovač OTE 25/400-S + OP, SB, BS 10,5m samostatnými izolovanými vodičmi PAS 120 a svorkami PPN sa zrealizuje prepoj VN linka - odpojovač. Živé časti VN (odpojovač, koncovky) nesmú byť nižšie ako 6 m nad zemou (STN EN 50 423-1). Osadí sa výstražná tabuľka: „vysoké nap.-živ.nebez.dotýk“ (č. 136)“. Ovládanie odpojovača sa zaisť energetickeým zámkom. Konzolu, kovové prvky odpojovača, strmene budú pripojené na spoločné územie. Okolo stĺpa bude zriadený dvojité kruhový uzemňovač. Na pripojenie VN kábla na svorky vonkajšieho odpájača sa použijú vonkajšie koncovky. Na tlmenie eolických vibrácií vodiča bude použitý tlmič vibrácií. Ochranné opletenie VN káblov bude pripojené na kostru VN odpájača. Káble budú na stĺpe prichytené v súlade s STN 34 1050 príchytkami KOZ maximálne každých 75 cm. Nad zemou a pri prechode do zeme budú káble chránené do výšky min. 2,5 m kovovým pozinkovaným profilom. Uloženie VN káblov v zemi je navrhnuté vo výkope v hĺbke 1,2 m, káble budú označené červenou výstražnou fóliou š. 33 cm. Káble budú uložené vo výkope do trojuholníka, zväzované PVC sťahovacím pásikom každých 50 cm. Na pripojenie VN kábla do trafostanice budú použité vnútorné koncovky. Ochranné opletenia VN káblov budú pripojené na kostru. V trase zemného kábla bude vedená optická chránička HDPE 40/33.
3. V rámci rekonštrukcie sa bude robiť aj demontáž SO 01 - vzdušné vedenie, 17 podperných bodov spolu s konzolami a izolátormi, 3 vodorovné úsekové odpojovače a rekonštrukcia VN vzdušného vedenia SO 02 - výmena vzdušného vedenia VN, dôjde k výmene 16 podperných bodov, na podpernom bode č. 10 sa vymení vodorovný úsekový odpojovač za UVEI. Na tieto práce sa v zmysle § 56 stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné slovenské technické normy.
5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
6. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
7. Vyznačiť priestor, kde sa budú stavebné práce realizovať a kde hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu pre verejnosť.
8. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta).
9. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstráni stavebník priebežne a bezodkladne.

10. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

a) Slovak Telekom, a.s. (č. 6612424451 zo dňa 02.09.2024)

- Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.



- Vyjadrenie stráca platnosť 02.03.2025, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body, dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.
- b) Orange Slovensko a.s., Bratislava (č. BB - 2323/2023 zo dňa 24.10.2023)
- Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.
 - Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu



mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

- Upozorňujeme že
 - vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
 - rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
 - Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - o pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
 - o preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytyčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 - o dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - o nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - o súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - o aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
 - o pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - o aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
 - o overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - o pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
 - o v záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange.
 - o Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ.
- c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva (č. RÚVZZH/OPPL/1851/6885/2023 zo dňa 14.11.2023)
 - RÚVZ v Žiari nad Hronom podľa §13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva súhlasné stanovisko.
- d) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia (č. OU-ZH-OKR-2023/005443-002 zo dňa 23.03.2023)
 - Po posúdení predloženej dokumentácie s názvom „14894 – Žiar nad Hronom – Záhradky – Rozšírenie NNK“, vzhľadom aj na záujmy štátu v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva v predmetnom katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom pre účel územného rozhodnutia a stavebného povolenia nemá pripomienky.
- e) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa (č. OU-ZH-OSZP-2023/010486-002 zo dňa 13.07.2023)
 - Počas realizácie stavby a počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.
- f) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny (č. OU-ZH-OSZP-2023/010384-002 zo dňa 17.07.2023)
 - Pozemky dotknuté výstavbou sú umiestnené mimo CHKO Štiavnické vrchy a v registri katastra nehnuteľností sú vedené ako orná pôda resp. záhrada. Na pozemkoch dotknutých výstavbou a ani v ich blízkosti sa nenachádzajú chránené rastlinné druhy ani biotopy. Navrhovaná lokalita nezasahuje do veľkoplošného chráneného územia a nie je súčasťou územia európskeho významu ani chráneného



vtáčieho územia. Tiež nezasahuje do maloplošného chráneného územia národného významu. V dotknutom území platí všeobecná ochrana s prvým stupňom územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

g) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – odbor odpadového hospodárstva (č. OU-ZH-OSZP-2023/010402-002 zo dňa 14. 07. 2023)

- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
- Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
- Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov.
- Dodržiavať vyhlášku MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je vlastník pozemku povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavieb a kópiu vyjadrenia.

h) Mesto Žiar nad Hronom, odbor životného prostredia a infraštruktúry (č. OZPI-1948/2023 zo dňa 24.07.2023)

- Navrhovaná stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Žiar nad Hronom a súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok:
- V prípade, že sú navrhovanou stavbou dotknuté aj ďalšie záujmy, zabezpečenie ochrany ktorých vyplýva mestu Žiar nad Hronom z právnych predpisov napr. v oblasti ochrany prírody, v oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany komunikácií, verejných priestranstiev atď., je potrebné vyžiadať si potrebné stanoviská od príslušných odborov Mestského úradu v Žiari nad Hronom
- V prípade, že nová trasa VN káblového vedenia bude zasahovať na pozemky vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom, je potrebné riešiť s odborom ekonomiky a financovania MsÚ Žiar nad Hronom, oddelením správy majetku mesta možnosť zriadenia vecného bremena na dotknutých nehnuteľnostiach ako aj možnosť poskytnutia primeranej jednorazovej náhrady v zmysle § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Pred zahájením prác, pri ktorých dôjde k rozkopávkam verejných priestranstiev na Ul. Jesenského v Žiari nad Hronom, je potrebné požiadať mesto Žiar nad Hronom o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 8/2014.

i) SPP - distribúcia, a., Bratislava (č. TD/NS/0692/2023/SI zo dňa 16.09.2024)

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP-distribúcia, a.s.

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť



- E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Tkáč Peter, email: peter.tkac@spp-distribuda.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné Inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z, Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,



- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
 - OSOBITNÉ PODMIENKY:
 - Stavebník je povinný dodržať pri umiestnení obvodu základových pätiok stĺpov NN siete, verejného osvetlenia min vodorovnú vzd. – 1m od plynárenského zariadenia
 - Stavebník je povinný v mieste križovania /súbahu navrhovaného elektrického zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D
 - SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.
- j) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (č. RK/9088/2023 ZC7/416/2023 zo dňa 04.08.2023)
- V záujmovom území sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu a potrubia verejnej kanalizácie
- Podmienky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia:
 - o zabezpečiť vytýčenie potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v miestach stretu záujmov
 - o v mieste križovania od hĺbky 0,80m vykonávať ručný výkop;
 - o v súbahu s potrubiami vodovodu a kanalizácie dodržať vzdialenosť min. 0,80m,
 - o žiadame prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v mieste križovania a súbahu, výsledok z kontroly zaznamenať do stavebného denníka (účasť zástupcov prevádzky vodovodov Žiar nad Hronom č. t. 0917 473 220 a prevádzky kanalizácií č. t. 0905 302 599)
 - o v prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie za účelom kontroly dodržania našich podmienok,
 - o v prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.,
 - o v prípade nedodržania podmienok uvedených vo vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie resp. bude následne podaný podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu na zrealizovanú stavbu.
 - Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
 - Vytýčenie potrubí v správe nášho závodu vykonajú zástupcovia príslušnej prevádzky na základe dohody o cene za vytýčenie potrubia. Dohoda o cene sa uzatvára prostredníctvom Zákazníckeho centra StVPS a.s. v Žiari nad Hronom (erika.brinzova@stvps.sk)
- k) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica, (č. CS SVP OZ BB 11/2023/62-39211 zo dňa 14.07.2023)
- S realizáciou stavby je z pohľadu záujmov sledovaných zo strany SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepný závod so sídlom v Banskej Bystrici možné súhlasiť za splnenia podmienok:
- Križovania vodných tokov vzdušnými káblovými vedeniami je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súbahy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.“
 - Križovania vzdušných vedení s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š.p., Povodie Hrona, odštepný závod so sídlom v Banskej Bystrici nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach (ručne), t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Podľa § 49 ods. 2 Z8kona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon) môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. V zmysle § 50 ods. 1 Vodného zákona je vlastníkom pobrežného pozemku povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich stavieb. Pobrežné pozemky



slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, ako aj pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od jeho brehovej čiary. V nadväznosti na uvedené žiadame rešpektovať pobrežné pozemky dotknutého vodného toku. V rámci pobrežných pozemkov nenavrhať, resp. Nebudovať žiadne nadzemné objekty, ktoré by obmedzovali správcu toku pri výkone svojich činností alebo pri výstavbe plánovaných protipovodňových opatrení.

- Voľná výška vzdušných káblov musí umožňovať bezpečný prejazd nákladnej dopravy mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.
 - V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
 - Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 - V prípade nutnosti výrubu stromov je výrub potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 - K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., Povodia Hrona, odštepny závod sídlom v Banskej Bystrici (jozef.cernajsvp.sk, mobil: 0903 601 829).
 - Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Príčom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
11. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude vybraný na základe výberového konania. Zhotoviteľ si zabezpečí odborné vedenie stavby.
 12. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
 13. V prípade zásahu do verejného priestranstva požiadať pred začatím výkopových prác Mesto Žiar nad Hronom o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie – OŽPaI - Vajdová).
 14. V prípade potreby záberu verejného priestranstva stavebník v lehote minimálne 15 pracovných dní pred použitím verejného priestranstva požiada na Mestskom úrade Žiar nad Hronom, odbor EaF o záber verejného priestranstva. K žiadosti stavebník priloží právoplatné stavebné povolenie.
 15. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.
 16. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
 17. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 správneho poriadku. Stavebník si zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.
 18. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t.j. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami; nespáľovať žiadny druh odpadu zo stavby na pozemku.
 19. V zmysle cestného zákona počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 20. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

II. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:

Účastníci konania vlastníci susedných nehnuteľností nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k vydaniu stavebného povolenia a k uskutočneniu stavby.



Odôvodnenie:

Dňa 19.08.2024 podala spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení splnomocneným zástupcom ENData, s.r.o., so sídlom Poľanova 1578/37, 02901 Námestovo, IČO: 46307303 (ďalej ako „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia na stavbu „14446 – Žiar nad Hronom – Za ul. Jesenského – Rekonštrukcia VNV č. 304 a VNK 304/úsek/33“, na pozemkoch parcelné čísla CKN 786 (EKN 540/2), CKN 1955, CKN 1820/76, CKN 1963/1, CKN 1820/78 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom.

Stavebník má s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa stavba bude realizovať uzatvorené zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Na predmetnú stavbu vydalo mesto Žiar nad Hronom územné rozhodnutie o umiestnení stavby, pod číslom spisu OSP-799/2024, zo dňa 12.01.2024, právoplatné 19.02.2024.

Stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona dňa 18.09.2024 konanie prerušil rozhodnutím č. OSP-2413/2024 O:21296/2024 z dôvodu, že žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie stavby a vyzval stavebníka aby v určenej lehote žiadosť doplnil. Stavebník žiadosť doplnil a chýbajúce podklady doplnil v plnom rozsahu.

Stavebný úrad pod číslom spisu OSP- 2413/2024 O:23835/2024 zo dňa 11.11.2024 oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom jednotlivo a účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona (pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách).

V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

V súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská mohli uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde bolo možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom, webovom sídle www.ziar.sk a CUET vyvesené dňa 15.11.2024 zvesené dňa 30.11.2024. V lehote určenej v oznámení o začatí stavebného konania neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky účastníkov konania, resp. stanoviská dotknutých orgánov.

V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a nasl. stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; Slovak Telekom a.s., Bratislava; Orange Slovensko a.s., Bratislava; upc broadband Slovakia s.r.o. Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava; Energotel a.s., Bratislava; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Mesto Žiar nad Hronom, odbor ekonomiky a financovania; Mesto Žiar nad Hronom, odbor životného prostredia a infraštruktúry; Cetin Networks, s.r.o., Bratislava; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Žiar nad Hronom; SPP - distribúcia a.s., Bratislava; StVPS, a.s.; Banská Bystrica; Slovenský vodohospodársky podnik



š.p., Banská Bystrica. Stanoviská boli kladné, podmienky v nich uvedené sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100,00 €.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Peter Antal
primátor

Doručí sa:

Verejnou vyhláškou účastníkom konania – stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36442151; splnomocnený zástupca: ENData, s.r.o., so sídlom Poľanova 1578/37, 02901 Námestovo, IČO: 46307303; Roman Sládek, Lučenská 398/51, 990 01 Veľký Krtíš, Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom; projektant: Ing. Tomáš Šimurda - ENData, s.r.o., Poľanova 1578/37, 02901 Námestovo, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 6049*A2; vlastníci susedných pozemkov a stavieb: k pozemkom parcelné čísla CKN 786 (EKN 540/2), CKN 1955, CKN 1820/76, CKN 1963/1, CKN 1820/78 v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom a na webovom sídle mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.

1. Mesto Žiar nad Hronom – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:.....



2. Webové sídlo mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk + CUET - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:.....

podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

Na vedomie:

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
2. ENData, s.r.o., Poľanova 1578/37, 02901 Námestovo, IČO: 46 307 303
3. Ing. Tomáš Šimurda - ENData, s.r.o., Poľanova 1578/37, 029 01 Námestovo – projektant
4. Roman Sládek, Lučenská 398/51, 990 01 Veľký Krtíš
5. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom
- odbor životného prostredia a infraštruktúry (Ing. Kollárová, Vajdová)
- odbor ekonomiky a financovania
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor starostlivosti o životné prostredie
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10. Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
15. Energotel, a.s., Miletičová 7. 82108 Bratislava
16. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava